



DETTAGLIO DELLE OPERE A CURA DEL RICHIEDENTE:

Premessa Le regole indicate in questa sezione si applicano alle richieste formulate mediante preventivi automatici. Non sono da tenere in considerazione nel caso in cui sia stato effettuato un sopralluogo da parte di un tecnico IRETI funzionale all'emissione del preventivo. In questo caso le opere da realizzarsi a cura del richiedente dovranno essere quelle concordate con il tecnico, riportate nel verbale di sopralluogo e nel successivo preventivo.

In caso di richieste per la **variazione della potenza contrattuale** (sia in aumento che in diminuzione) e per le richieste di **variazione della fase** (da monofase a trifase e viceversa) IRETI Spa garantisce l'esecuzione del lavoro solo nel caso in cui il giorno dell'appuntamento è presente una persona in grado di ricollegare l'impianto privato al misuratore dell'energia elettrica. Il personale di IRETI Spa non ha competenze per il ricollegamento degli impianti privati.

I successivi paragrafi sono da considerare solo ed esclusivamente per le richieste di **nuove forniture di energia elettrica**.

CONTATORI

Posizione dei contatori

Le apparecchiature vengono installate nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in posizione accessibile per il gestore della rete anche in assenza del cliente finale.

Nel caso di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature di misura sono centralizzate in apposito vano.

Nel caso di proprietà recintate le apparecchiature di misura vengono localizzate al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.

Nel caso l'installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del richiedente.

Vano per l'alloggio del contatore

Gli alloggiamenti dei gruppi di misura, a carico del richiedente, devono essere realizzati con involucri e sportelli in materiale isolante. Non sono ammessi sportelli o chiusure in materiale metallico, in quanto non conformi ai criteri di sicurezza elettrica, protezione contro i contatti indiretti e standardizzazione degli impianti adottati dal distributore.

Unicità del punto di prelievo

Gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo per richieste relative a punti di prelievo destinati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici. Pertanto, non è possibile richiedere un punto di fornitura aggiuntivo qualora fosse già presente un contatore a servizio dell'unità abitativa. Questa regola si applica anche nei casi di contatori destinati al servizio delle parti comuni (ad esempio luce scale, ascensore ecc.).

Installazione contatore

L'installazione del contatore può avvenire solo nel caso in cui lo stabile indicato in fase di richiesta risulta essere alimentato dalla rete di Distribuzione dell'Energia Elettrica e che siano presenti spazi disponibili nella tavola porta contatori. Di seguito si riportano alcune immagini esemplificative delle situazioni in cui il Distributore può procedere all'installazione del misuratore e situazioni in cui il richiedente deve effettuare delle azioni preliminari propedeutiche all'installazione del gruppo di misura.

1. Tavola contatori accentrata.

Questa tipologia di soluzione tecnica è tipicamente adottata presso condomini o soluzioni abitative e commerciali che prevedono un vano tecnico apposito dove sono accentrate le apparecchiature di misura.

a. Tavola accentrata con posti disponibili



In questi casi generalmente è possibile procedere con l'installazione del gruppo di misura nei posti liberi senza azioni da parte del richiedente.

b. Tavola accentrata con tutti i posti occupati



In questi casi il richiedente deve provvedere ad ottenere i permessi e le autorizzazioni da parte dell'amministratore e/o del proprietario dell'immobile per consentire ad IRETI Spa di aggiungere nuove postazioni porta contatori. Inoltre, il richiedente deve fornire ad IRETI Spa idoneo spazio per l'installazione a muro delle postazioni aggiuntive. Gli ulteriori dettagli relativi agli ingombri per le nuove installazioni saranno forniti dai tecnici IRETI Spa.

2. Nicchia porta contatori

Questa tipologia di soluzione generalmente è utilizzata nelle soluzioni abitative e commerciali che non sono ricomprese in condomini. Solitamente si trovano in vani ricavati sul confine delle proprietà e possono essere incassate all'interno del muro di recinzione.

a. Nicchia porta contatori con posto disponibile



In questi casi generalmente è possibile procedere con l'installazione del gruppo di misura nei posti liberi senza azioni da parte del richiedente.

b. Nicchia porta contatori con tutti i posti occupati.



In questi casi il richiedente deve provvedere ad ottenere i permessi e le autorizzazioni da parte del proprietario dell'immobile per consentire ad IRETI Spa di aggiungere nuove postazioni porta contatori. Inoltre, il richiedente deve fornire ad IRETI Spa idoneo spazio per l'installazione delle nuove postazioni aggiuntive. Gli ulteriori dettagli relativi agli ingombri per le nuove installazioni saranno forniti dai tecnici IRETI Spa.